ICS 13.220.01
CCS C 80

# 中华人民共和国国家标准

GB 13495.3—2026
代替 GB 15630—1995

# 消防安全标志　第3部分：设置要求

**Fire safety signs—Part 3：Requirements for the installation**

2026-01-28 发布　　2026-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

# 目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　设置场所 …… 1
5　设置部位 …… 2
6　要求 …… 3
6.1　一般规定 …… 3
6.2　室内消防安全标志的设置 …… 5
6.3　室外消防安全标志的设置 …… 8
7　标志牌的安装 …… 10
7.1　安装方式 …… 10
7.2　附着安装 …… 10
7.3　悬挂安装 …… 10
7.4　柱式安装 …… 10
8　标志的排列 …… 10
9　运行维护 …… 12
附录 A（规范性）　最大观察距离 $D_{max}$ 的确定方法 …… 13

# 前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB 13495《消防安全标志》的第3部分。GB 13495已经发布了以下部分：

——第1部分：标志；

——第2部分：产品通用要求；

——第3部分：设置要求。

本文件代替GB 15630—1995《消防安全标志设置要求》，与GB 15630—1995相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了“设置场所”内容（见第4章，GB 15630—1995的第4章）；

b) 将“设置原则”更改为“设置部位”，并根据场所分类规定了相关标志的设置部位（见第5章，GB 15630—1995的第5章）；

c) 增加了对GB 13495.2的引用（见6.1.1）；

d) 增加了室内外设置的相关消防安全标志产品的基材、色品坐标和亮度因数要求（见6.1.2）；

e) 增加了消防安全标志型号选用原则和典型部位设置的消防安全标志型号（见6.1.8、表1、表2）；

f) 增加了疏散通道内设置的灭火设备标志的安装方式要求（见6.2.2.1）；

g) 删除了消防安全标志牌的制作要求、内部照明和自发光消防安全标志的产品要求（见GB 15630—1995的6.9、6.10.4.2、6.10.4.3）；

h) 将“设置方法”拆分为“标志牌的安装”和“标志的排列”两章（见第7章、第8章，GB 15630—1995的第7章），更改了标志杆柱式安装要求（见7.4，GB 15630—1995的7.3.3）；

i) 将“检查与维修”更改为“运行维护”，并对内容进行了调整（见第9章，GB 15630—1995的第8章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家消防救援局提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1995年首次发布为GB 15630—1995；

——本次为第一次修订。